

## NorEve Piha 150

## KANSILEHTI

Tätä kansilehteä voidaan käyttää Norelco NorEve sähköauton latauksen syöttökeskuksen tekniseen määrittelyyn ja tarjouskyselyn pohjana. Vakiotuotteeseen kuuluvat varusteet on oletuksena esivalittu valmiiksi mutta nimellisvirta ja lähtöjen määrä on aina itse määritettävä.

Projektin nimi

Keskustunnus

Keskusten määrä

Nimellisvirta  250A  400A  630A

Lähtöjen kalustus:

*Vakiomallien kalustusvaihtoehdot jonovarokeytkimillä*

		<u><i>I<sub>N</sub>=250A</i></u>	<u><i>I<sub>N</sub>=400A</i></u>	<u><i>I<sub>N</sub>=630A</i></u>
00/160A	kpl		<i>3 kpl</i>	<i>5 kpl</i>
2/400A	kpl	<i>5 kpl</i>	<i>8 kpl</i>	<i>10 kpl</i>
3/630A	kpl			

Syötön mittaus, LKA 0.2S, nimellisvirran mukaan

Sähkölaitos  Jälkimittaus  ei mittausta

Kuormanhallinnan virtamuuntajat LKA 0.5, nimellisvirran mukaan

Kyllä  Ei

Vikavirtasuojien tyyppi

A-luokka  B-luokka  ei vikavirtasuojasta

Lämpöeristetty ohjauslaitetila

Kyllä  Ei

Tuulihaka

Kyllä  Ei

Aurausviitta

Kyllä  Ei

Varasulakekotelo

Kyllä  Ei

Tarjouskyselylomakkeen voi lähettää Norelco Oy:lle suoraan osoitteeseen [info@norelco.fi](mailto:info@norelco.fi).

Kerro viestissäsi tai tällä lomakkeella yrityksesi nimi, oma sähköpostiosoitteesi sekä puhelinnumerosi.

Lisätietoja NorEve- tuotteista löytyy osoitteesta [www.norelco.fi](http://www.norelco.fi)

### Tarjouskyselyn lähettäjä:

Yrityksen nimi

Yrityksen osoite

Henkilön nimi

Puhelin

Sähköpostiosoite